

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. **Название организации (учреждения):** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЛИЦЕЙ №14 «ЛИДЕР»

(Полное наименование образовательной организации)

1.2. **Юридический адрес организации (учреждения):** 284627, Донецкая Народная Республика, Г.О. ГОРЛОВСКИ, Г. ГОРЛОВКА, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д. 31; тел. (0624) 55-33-12; e-mail: oschool14@yandex.ru

1.3. **Основание для пользования объектом:** Распоряжение главы администрации города Горловка от 21.05.2021 г. № 396-р «О передаче в оперативное управление муниципального имущества учреждениям образования администрации города Горловка, свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком-отсутствует.

1.4. **Форма собственности:** государственная

1.5. **Территориальная принадлежность:** муниципальная.

1.6. **Вышестоящая организация (наименование):** Управление образования администрации города Горловка.

1.7. **Адрес вышестоящей организации:** 284627, Донецкая Народная Республика, Г.О. Горловский, Г. Горловка, п-р Победы, 158; тел. (0624) 598521

1.8. **Виды оказываемых услуг:** реализация программ начального общего, основного общего образования и среднего общего образования, программ дополнительного образования, адаптированных образовательных программ.

1.9. **Категория обслуживания населения:** дети

1.10. **Сведения о размещении объекта:**

- общая площадь зданий – 2694 кв.м.;

- общая площадь земельного участка – 21490 кв.м

1.11. **Год постройки здания –** 1964 год.

1.12. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего - 2024г., капитального - нет.

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): плановая мощность - 478 учащихся (вместимость/пропускная

способность – 478 учащихся; посещаемость/ количество обслуживаемых в день - 583 чел., из них 478- учащихся, 73-работника, 32- посетителя)

Форма оказания услуг: на объекте, на дому.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, коммуникативной функции, эндокринной системы.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	автотранспортных средств нет
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	доступны
3	сменные кресла- коляски	отсутствуют
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	отсутствуют
6	пандусы	отсутствуют
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	отсутствуют
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная ширина
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	соответствует
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не имеется
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	не имеется

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в
-------	---	--

		доступности для инвалидов объекта
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	допуск может быть обеспечен
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	закреплены в роли тьюторов классные руководители, социальный педагог
6	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	соответствующие педагоги имеют курсовую подготовку в области работы с детьми с ОВЗ
7	Возможность получения дополнительного образования детьми- инвалидами	имеется
8	Создание условий для получения качественного общего образования	условия созданы для тех групп инвалидов, которые обучаются в общеобразовательном учреждении
9	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения(слабовидящих)	адаптирован
10	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
11	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	транспортных средств нет
12	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	допуск возможен

Состояние доступности объекта оценивается как **доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью)**, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

4.Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ

№ п \п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг	Запланированные сроки выполнения
--------	---	----------------------------------

	требованиями законодательства РФ	
1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	до 2030 года при выделении бюджетных средств
2	Установка знаков, указателей об объекте	до 2027 года
3	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов;	
4	Установка поручней (наружных и внутренних)	до 2025 года
5	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	до 2025 года
6	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	до 2025 года
7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения,	до 2030 года при выделении бюджетных средств
8	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	до 2030 года при выделении бюджетных средств
10	Установка адаптированных лифтов, подъемных панелей	невозможна в соответствии с проектом здания.
12	Оборудование помещения индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	до 2030 года при выделении бюджетных средств
13	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030 года при выделении бюджетных средств
14	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	до 2030 года при выделении бюджетных средств

4.7. Период проведения работ: до 2030 года

4.8. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.9 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ г. Горловки «Лицей №14 «Лидер».

5. Особые отметки: МБОУ г. Горловки «Лицей №14 «Лидер» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЛИЦЕЙ №14
«ЛИДЕР»

1.2. Адрес объекта: 284627, Донецкая Народная Республика, Г.О. ГОРЛОВСКИ , Г.
ГОРЛОВКА, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д. 31; тел. (0624) 55-33-12; e-mail: oschool14@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:
- общая площадь зданий – 2694 кв.м.;
- общая площадь земельного участка – 21490 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1964 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2024, капитального – нет.

**1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование):**
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ «ЛИЦЕЙ №14 «ЛИДЕР»; МБОУ Г.
ГОРЛОВКИ «ЛИЦЕЙ №14 «ЛИДЕР».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 284627, Донецкая Народная
Республика, Г.О. ГОРЛОВСКИ , Г. ГОРЛОВКА, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д. 31; тел. (0624) 55-33-
12; e-mail: oschool14@yandex.

**1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность):** оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования
администрации города Горловка

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 284627, Донецкая Народная
Республика, Г.О. Горловский, Г. Горловка, п-р Победы, 158; тел. (0624) 598521.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация программ начального общего, основного общего образования и среднего общего образования, программ дополнительного образования, адаптированных образовательных программ.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, коммуникативной функции, эндокринной системы.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность; посещаемость (количество обслуживаемых в день): плановая мощность - 478 учащихся (вместимость/пропускная способность – 478 учащихся; посещаемость/ количество обслуживаемых в день - 583 чел., из них 478- учащихся, 73- работника, 32- посетителя)

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- общественным транспортом (автобусами № 37, 30, 32) до остановки «Кировский рынок» (ул. Кирова);

- общественным транспортом (автобусами № 5, 27) до остановки «Мойка «Ретро» (ул. Герцена).

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- от остановки «Кировский рынок» (ул. Кирова) - мимо рынка в южном направлении вглубь жилого микрорайона;

- от остановки «Мойка «Ретро» (ул. Герцена) - по междворовой дороге в восточном направлении вглубь жилого микрорайона.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

- от остановки «Кировский рынок» (ул. Кирова) – порядка 300 м.

- от остановки «Мойка «Ретро» (ул. Герцена) – порядка 500 м.

3.2.2. Время движения (пешком):

- от остановки «Кировский рынок» (ул. Кирова) – 3 минуты;

- от остановки «Мойка «Ретро» (ул. Герцена) – 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категории инвалидов(виды нарушений)	Вариант организации доступности объекта(форма обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах- колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушением зрения	ДУ
5	с нарушением слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту	ДУ (оборудование тротуара на территории, прилегающей к общеобразовательному учреждению; по решению Администрации города Горловки и при наличии бюджетного финансирования)

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Нуждается (текущий ремонт)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается (частично технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания(оборудование здания лифтом, подъемными панелями) и частично капитальный ремонт)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается (индивидуальное решение с ТСР)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается (капитальный ремонт)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нуждается (текущий ремонт)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается (оборудование тротуара на территории, прилегающей к общеобразовательному учреждению; по решению Администрации города Горловки и при наличии бюджетного финансирования)
8	Все зоны и участки	Нуждается

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2030года в рамках исполнения при выделении денежных средств

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание частично соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется дорожный знак «Осторожно, дети». Проход по территории общеобразовательного учреждения, расположенной вдоль проезжей части междворовой дороги, не оборудован тротуаром. Специальные системы для слабослышащих (индукционная петля и звукоусиливающая аппаратура) отсутствуют. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.